

Silikal GmbH  
Ostring 23  
63533 Mainhausen

Ihr Zeichen: Dirk Brück  
Ihre Nachricht vom: 28.09.2020  
Unser Zeichen: 621.17-Cey/st-  
Ansprechpartner/in: Herr Ceylan  
Telefon: +49 (30) 13001-3549  
Telefax: +49 (30) 13001-38001  
E-Mail: Orhan.Ceylan@dguv.de

Datum: 10.10.2020

## P R Ü F M I T T E I L U N G

**Prüfobjekt:** Silikal Concrete Look mit ca. 600 g/m<sup>2</sup> Silikal R 72 Versiegelung

**Prüf-Nr.:** 2020 23292/3210

Einzelprüfung - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen nach  
DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Gemessener Gesamtnieigungswinkel [°]:	<b>3,1</b>
Bewertungsklasse:	<b>R--</b>

Die ermittelten Messwerte gelten nur für die geprüften Objekte. Eine Verwendung für Werbe- oder Verkaufszwecke bzw. eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist nicht zulässig.

Die Reste der Prüfobjekte bleiben 6 Wochen in Aufbewahrung.

Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)  
Im Auftrag

  
Orhan Ceylan

Ref 54\Bodenbelaege\IFA 2010\Pruefmitteilungen IFA 2020\Silikal 2020 23292.docx

Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Alte Heerstraße 111  
53757 Sankt Augustin

Bank Commerzbank AG  
IBAN DE27 3804 0007 0333 3200 00  
BIC COBADEFXXX

USt-ID-Nr. DE123 382 489  
Steuer-Nr. 222/5751/0325  
IK 12 05 9148 1

Spitzenverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften und der  
Unfallversicherungsträger der  
öffentlichen Hand

Telefon +49 (30) 13001-38600  
Telefax +49 (30) 13001-38001  
E-Mail ifa@dguv.de  
Internet www.dguv.de/ifa